

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за јавну набавку
Број: 404-13/2017-IV
Дана: 18. мај 2017. г.
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације број: 404-13/2017-IV од 17.5.2017. а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
Грађевински радови на санацији објекта дома здравља
„Др Драган Фундук“ Пећинци, број: 404-13/2017-IV

ПИТАЊЕ 5:

Молим Вас да у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) дате додатна појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке број 404-13/2017-IV - Грађевински радови на санацији објекта дома здравља "Др Драган Фундук" Пећинци.

1. У позицији 2.1 се тражи постављање ТРИМО панела. Међутим, не постоји позиција демонтаже старог кровног покривача. Да ли је наручилац направио превид предмера или потенцијални извођач неће радити ове радове на демонтажи кровног покривача?
2. У позицији 6.1 у Молерским радовима пише следеће: "...претходно обијених и **омалтерисаних**, ...". Да ли радови малтерисање, претходно обијених зидова (пос 1.11), улазе у ову позицију или је само потребно дати цену за глетовање и бојење зидова и плафона? Пошто се малтерисање зидова не спомене у неким другим позицијама.

ОДГОВОР 5:

Демонтажа постојећег кровног покривача није предвиђена јер се ТРИМО панели постављају преко њега.

Како је радовима предвиђена замена прозора, под малтерисањем се мисли на тај део зида око нових прозора који је обијен како би се склонили стари прозори.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Доставити:

- На Портал јавних набавки
- На веб-сајт Наручиоца