



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-13/2018-III
Дана: 14.5.2018. године
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/2015) Комисија за јавну набавку је сачинила следеће

ИЗМЕНЕ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Ашања

- I На страни 54/70 конкурсне документације, у Обрасцу бр. 11 – Предмер и предрачун радова, предмер за БУНАРСКИ ШАХТ, ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО Б-1, позиција 3 – БЕТОНСКИ РАДОВИ, додаје се марка бетона **„минимум В-2 или већа, у складу са СРПС У.М1.015“**.
- II На страни 57/70 конкурсне документације, у Обрасцу бр. 11 – Предмер и предрачун радова, предмер за САНАЦИЈУ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ У ХИДРОФОРСКОЈ СТАНИЦИ, позиција 1 – ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ, додају се речи **„За обрачунску удаљеност је потребно усвојити 30 км“**.
- III На страни 68/70 конкурсне документације, у Обрасцу бр. 11 – Предмер и предрачун радова, предмер за ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, позиција 1 – ИСПОРУКА И УГРАДЊА КОМАНДНОГ РАЗВОДНОГ ОРМАНА РО-ЦС ДИМЕНЗИЈА 1200X800X300ММ СА МОНТАЖНОМ ПЛОЧОМ ДИМЕНЗИЈА 760X1150ММ. ПЛАСТИФИЦИРАН СТРУКТУРНОМ БОЈОМ РАЛ 7035 У СТЕПЕНУ ЗАШТИТЕ ИП55 СА УВОДНИЦАМА. МОНТИРА СЕ КАО НАЗИДНИ ОРМАН. У ИСТИ СЕ УГРАЂУЈЕ И ПОВЕЗУЈЕ ОПРЕМА ПРЕМА ЈЕДНОПОЛНОЈ ШЕМИ И ШЕМИ ДЕЛОВАЊА, у колони „јединица мере“ уместо речи „ком“ треба да стоје речи **„комплет“**, и у колони „количина“ треба да стоје цифра **„1“**.
Напомена: Погледати додатна појашњења конкурсне документације, ОДГОВОР 10, објављена 14.5.2018. на Порталу јавних набавки.
- IV Ове Измене и допуне конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације.

ДОСТАВИТИ:

- На Портал јавних набавки
- На веб-сајт Наручиоца

Комисија за јавну набавку