

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-41/2018-III
Дана: 23. јул 2018. године
П Е Ћ И Н Ц И

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) пристиглог захтева заинтересованог лица за појашњење конкурсне документације од 09.5.2018. и 20.7.2018. а у вези са припремањем понуде, Комисија за јавну набавку упућује лицима која су преузела конкурсну документацију

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
Санација хидротехничке и електро опреме на изворишту насеља Обреж,
број: 404-13/2018-III

ПИТАЊЕ 1:

У Обрасцу 11, на страни 50 конкурсне документације наведено је да, уколико понуђач нуди одговарајућа добра, потребни је за иста доставити техничке спецификације за свају позицију. Да ли је неопходно доставити техничке спецификације за сваку позицију?

ОДГОВОР 1:

Техничке спецификације је потребно доставити само за оне позиције у којима понуђач нуди „одговарајућа“ добра, или еквивалент оном што је наведено у предмеру, како би се могло утврдити да понуђена добра заиста и одговарају добрима која су захтевана у предмеру радова.

ПИТАЊЕ 2:

У предмеру и предрачуноу, део „Електроенергетска инсталација“, на страни 65 се наводи PLC са једним РС232 портом. Да ли уместо овог порта може да се понуди Ethernet port?

ОДГОВОР 2:

Порт РС232 служи за везу са тач панелом, а колико се планира уградња тач панела са Етхернет везом потребно је међусобно ускладити опрему.

ПИТАЊЕ 3:

У следећој позицији, на истој страни, наводи се серијски комуникациони модул RS485. Колико портова треба да има овај модул?

ОДГОВОР 3:

Укупно 2 РС485 порта.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Доставити:

- На Портал јавних набавки
- На веб-сајт Наручиоц